

C Ă T R E ,

SIMEX FURNITURE SRL
judet SALAJ, localitate SIMLEU SILVANIEI str. TUDOR
VLADIMIRESCU nr. 24 cod postal 455300 telefon 0746592907

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. **60602007757 / 19.11.2020**, pentru obiectivul **DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE, ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU: CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE ACCESE SI LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE FATADE SI TOTEM, AMPLASARE POST TRAFU, BRANSAMENTE LA UTILITATI, IMPREJMUIRE SI SI ORGANIZARE DE SANTIER**. de la adresa **judet SALAJ, oras SIMLEU SILVANIEI, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 24**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 60602007757 / 19.11.2020

cu urmatoarele precizări :

1. Obiectivul nu este amplasat peste/sub instalațiile electrice din zonă și se încadrează în limitele normate de distanță față de acestea.
2. În zonă **există** rețea electrică de distribuție de **medie** tensiune - **trifazată** , în vederea viitoarei solicitări de racordare.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii absorbite de către acesta, consumatorul va solicita la Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalău aviz tehnic de racordare. Prin cererea de aviz de amplasament utilizatorul a solicitat racordarea obiectivului la rețea pentru o putere maxim simultan absorbită de **0,000 kVA**.
4. Valabilitatea avizului este până la **20.10.2022**, prelungindu-se cu durata de valabilitate a Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului nr. Declarației solicitantului nr. / și a Certificatului de urbanism nr. **169/20.10.2020**.
6. Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de **113,05** lei, s-a achitat cu chitanța nr./...../.....

• Instalațiile de distribuție aparținând Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalău au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.

• În zonă **există** instalații electrice ce nu aparțin SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalău. Este necesar să vă adresați deținătorilor acestor instalații (Transelectrica, Hidroelectrică, Termoelectrică, alți deținători) în vederea obținerii avizelor de amplasament.

• Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalău.

• Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalău se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

• Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv.

1. Executarea lucrărilor cu utilaje agabaritice de transport, precum și manevrarea acestora de către personalul muncitor, subtraversarea cu utilaje special (camion, macara etc.) se va face cu respectarea distanțelor normate față de instalațiile electrice aeriene din zona (distanțe minime de apropiere și siguranță față de LEA 20 kV și LEA 0,4 kV, conform NTE 003/04/00 din 2004 și PE 106/2003); și fără afectarea fundațiilor stlpiilor.

2. Executarea lucrărilor de construcții în apropierea liniilor electrice aeriene LEA 20 kV și LEA 0,4 kV se va face cu atenție sporită și cu respectarea normelor de protecția muncii specific, față de instalațiile electrice aeriene de 20 kV și 0,4 kV (amintite mai sus), aflate sub tensiune.


3. În zona traseelor les 20 kV și LES 0,4 kV nu se vor executa săpături decât manual cu solicitare asistența tehnică din partea PEMJT Simleu și se vor respecta condițiile de coexistență conform NTE 007/08/00 din 2008.

4. se va solicita predare de amplasament, ocazie cu care se vor actualiza pe planse și eventualele rețele electrice aparute.

5.Orice modificare necesara in instalatiile electrice de distributie existente in vederea compatibilizarii cu proiectul se face cpe cheltuiala solicitantului(in baza unui proiect avizat in CTE a Electrica DTN-dupa caz).

6.Orice prejudiciu adus S.C. Electrica SA atit prin avariarea retelelor electrice de distributie ,cit si datorita pauzelor de tensiune generate de eventualele defectiuni provocate , va fi suportat de catre dvs.,lucrarile de remediere fiind executate de S.C.Electrica SA pe baza de comanda ferma (potrivit legii energiei nr.123/2012 art.44,alin.9)

Sef COR M.T./J.T.,
ing.Chiba Daniel



Numele și semnătura personalului
Șefului care a emis avizul: ing.Sabo Ioan

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sabo Ioan', written over the stamp and extending to the right.

